



МЧС России

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru
http://www.vniipo.ru

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Московской области (Отделение по городскому округу
Балашиха УФК по МО) (ФГУ ВНИИПО МЧС РФ)
Банк получателя: Отд. 1 Московского ГТУ Банка г. Москва 705
Р/с 405 038 109 0000 100 9012 Л/с 03481506320
БИК 044583001 ИНН 5001000242 КПП 500101001

06.08.2009 № 15-1-04/2734
на № б/н от 27.07.2009

Генеральному директору
фирмы «ESPA RUS EDR»

О.М. Шматко

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Ул. Кантемировская, 58, оф. 4037,
Москва, 115477
Тел. (495) 730-43-06
факс (495) 231-49-58

На Ваш запрос от 27 июля 2009 года сообщаем следующее.

По мнению разработчиков ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» насосные установки для пожаротушения (код ТН ВЭД 8413 70 000 0) производства компании ESPA (Испания), предназначенные для подачи воды для целей пожаротушения в жилых и производственных зданиях различной этажности с назначением, в настоящее время не относятся к подлежащим обязательному подтверждению соответствия, т.к. требования к ним не установлены техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123-ФЗ).

Обращаем Ваше внимание, что требования могут быть изменены при внесении изменений в ФЗ № 123-ФЗ или в соответствующие нормативные документы в области пожарной безопасности.

Начальник

Н.П. Копылов